

公告

發文日期：JUN/16/2023

發文字號：榮倉工字第 O2023-0033 號

主旨：火災預防宣導

壹、電氣火災預防：

一、應購買有貼附「商品檢驗標識」(如圖例)之延長線商品。



- 二、應注意插頭及插座鬆動，因接觸不良產生火花熔解絕緣被覆，造成短路著火。
- 三、應注意插頭因長期使用或環境潮濕而累積塵埃或水分，使原本分開的兩極形成通路，造成積污導電現象而短路著火。
- 四、應注意電線經網綁後，通電時產生的熱量無法逸散，致使電線溫度升高而熔解絕緣被覆，造成短路著火。
- 五、電線因不正確的拔除插頭方式致使內部銅線斷裂或半斷線，造成電流經過時產生過熱或電氣火花，使得導線絕緣及周圍可燃物起火燃燒。
- 六、電線因長時間使用或重物重壓致使老化或破損，造成短路著火。
- 七、應注意使用瑕疵零件之電器產品或電線受拉扯、擠壓、尖銳物固定等因素造成絕緣損傷，造成短路著火。
- 八、應注意冷氣機、電風扇、電暖器等因季節性而長時間使用的電器產品，長年未經妥善保養及未注意其使用壽命，零組件老舊損壞而易生火災。
- 九、應注意延長線同時使用高功率電器設備，易造成大量電流流通而引起高熱熔解絕緣被覆，造成短路著火。

貳、遺留火種防範：

- 一、菸蒂熄滅後再丟入熄菸筒-菸蒂未熄滅，隨手丟棄地面、垃圾桶、熄煙桶內，恐引燃周邊可燃物而造成火災。
- 二、蠟燭或香灰餘燼恐引燃神明桌周圍的可燃物，蚊香餘燼恐引燃周圍的可燃物，應隨時保持該處淨空，以避免引起火災。

參、安全門時常保持關閉：

- 一、確保火勢不亂竄，也增加大樓防火安全。
- 二、安全門顧名思義就是過了這個門就安全了。一般安全梯設置的防火門為常閉式防火門，需要各樓層防火門都關閉才能有效地阻擋火和煙進入安全梯間，提供人員安全的逃生路線。

- 肆、敬請所有承租戶、業者、先進配合，共創安全、友善、無災之工作環境，以確保公眾與貨物安全，謝謝。

長榮空運倉儲公司
工務部